

<b>Konformitätsnachweis Erzeugungseinheit</b>		<b>Nr: 2015 -1515</b> Unterzeichnete Kopie No. 1
<b>Hersteller</b>	Steca Elektronik GmbH	
<b>Typ Erzeugungseinheit</b>	Turbo 3P1; Turbo 3P2	
<b>Bemessungswerte</b>	max. Wirkleistung $P_{E_{max}}$	4,0 / 6,2 kW
	max. Scheinleistung $S_{E_{max}}$	4,0 / 6,2 kW
	Bemessungsspannung	230 V
<b>Netzanschlussregel</b>	<b>VDE-AR-N 4105:2011-08</b> <b>„Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“</b> Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	
Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.		
<p>Hiermit wird bestätigt, dass die spezifischen Anforderungen der VDE-AR-N 4105 überprüft wurden.</p> <p>Die VDE-AR-N 4105 Konformität ist in den o.a. Produkten ab Software-Stand          Net13_ENS_APP_0_26_0.upd          gewährleistet.</p>		
Memmingen, 08.04.2015	Steca Elektronik GmbH	
_____ ppa. Ralf Griepentrog _____		
Dieser Konformitätsnachweis darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.		
 Steca Elektronik GmbH Mammostraße 1 87700 Memmingen service@stecasolar.com		